



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Ανακαίνιση Κτιρίου Του Παλαιού
Οικισμού Πανοράματος Για Τη Μόνιμη
Στέγαση & Προβολή Εκθεμάτων
Λαογραφικού Χαρακτήρα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 €

Αριθμός Μελέτης: 35/2015

VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικός κανόνας -απαιτείται πιστή εφαρμογή

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μελετά, να λαμβάνει, να επιβλέπει την εφαρμογή κάθε απαιτούμενου μέτρου και διαδικασίας ασφάλειας και υγιεινής και ασφάλισης του κοινού, των εργαζομένων, της κατασκευής κλπ. Κάθε σχετική δαπάνη είναι ανοιγμένη στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου και το ποσοστό γενικών εξόδων του αναδόχου, και ουδεμία περαιτέρω αποζημίωση οφείλεται στον ανάδοχο. Ο έλεγχος λήψης και εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, της τήρησης και εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι έλεγχοι από πλευράς του κυρίου του έργου μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εξαρτώνται αποκλειστικά από τις υπηρεσιακές δυνατότητες και επιχειρησιακή ικανότητα κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου και είναι επικουρικοί. Ομοίως και για τη διασφάλιση ποιότητας

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται συγκεντρωτικά οι **Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)** όλων των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου «**Ανακαίνιση Κτιρίου Του Παλαιού Οικισμού Πανοράματος Για Τη Μόνιμη Στέγαση & Προβολή Εκθεμάτων Λαογραφικού Χαρακτήρα**», με αριθμό μελέτης 35/2015.

1. Γενικά

Στις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη και περιγράφονται τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθεί ο Ανάδοχος του έργου, ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, με τρόπο έντεχνο και ασφαλή, και χωρίς να προκληθούν φθορές ή ζημιές στο κτίριο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, και σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές που αναφέρονται κατά υλικό και εργασία (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι' ειδικής επιστολής.

Στην αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης.

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από:

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
- τις παρούσες προδιαγραφές

θα εφαρμόζονται:

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ' ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών τα γαλλικά πρότυπα NF C.

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει τη μελέτη και όπου απαιτείται συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτής λόγω απαίτησης ικανοποίησης κανονισμών, νόμων κλπ, να προχωρήσει στην συμπλήρωση της μελέτης με δικές του δαπάνες και να ζητήσει έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εφαρμογή των απαραίτητων τροποποιήσεων.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και κάθε αρμόδιο όργανο του κράτους έχει το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο της ποιότητας των υλικών πριν την ενσωμάτωσή τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και μετά την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να προβαίνει με δικές τους δαπάνες σε όλους τους απαιτούμενους ποιοτικούς ελέγχους των υλικών και εργασιών, ελέγχους απαιτούμενους τόσο από το νομοθετικό πλαίσιο όσο και από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων ο ανάδοχος υποχρεούται να τα υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Προφανώς σε περίπτωση μη ικανοποίησης απαιτήσεων ο ανάδοχος θα πρέπει αυτοβούλως να ενημερώνει άμεσα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και να προβαίνει σε ανακατασκευή της εργασίας.

Για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στο έργο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από οποιαδήποτε παραγγελία να προσκομίζει δείγματα και πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα δείγματα θα ελέγχονται από την επίβλεψη αν ανταποκρίνονται στο Τιμολόγιο της Μελέτης και στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα δείγματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους για σύγκριση με τα αντίστοιχα υλικά που προσκομίζονται μαζικά στο έργο, τα οποία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερης ποιότητας από τα δείγματα που εγκρίθηκαν.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί χωρίς απαίτηση αποζημίωσης δείγματα εύλογης επιφάνειας για την έγκριση από την επίβλεψη.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι άρτιες, πλήρεις, να εξυπηρετούν πλήρως το σκοπό για τον οποίο εκτελούνται, να πληρούν πλήρως τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Διάφορες εργασίες μπορούν να εκτελούνται παράλληλα, αλλά καμία εργασία δεν θα καλύπτει την προηγούμενη καθιστώντας την αφανή, χωρίς την έγκριση της επίβλεψης. Κάθε εργασία θα ελέγχεται σε ότι αφορά την σωστή και έντεχνη εκτέλεση της και αφού κριθεί ότι μπορεί να καλυφθεί από την επόμενη εργασία, θα εγκρίνει η επίβλεψη την έναρξη της τελευταίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεται το δικαίωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να απορρίψει οιοδήποτε υλικό ή εργασία και να ζητήσει την μη χρήση του υλικού ή την ανακατασκευή ή διακοπή της εργασίας εφόσον δεν ικανοποιεί τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης. Η δαπάνη αποκατάσταση υλικών η επανεκτέλεσης εργασιών που δεν είναι αποδεκτές από την Δ/σα Υπηρεσία θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, του κοινού αλλά και της ίδιας της κατασκευής και θα πρέπει να ασφαλίσει το έργο και το προσωπικό. Ικριώματα, ΦΑΥ, ΣΑΥ, αμοιβές τεχνικών ασφαλείας, περιφράξεις, επένδυση ικριωμάτων με λινάτσα, στατικός έλεγχος ικριωμάτων, άδειες κλπ βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό (μηχανήματα καθαίρεσεων, ικριώματα, σωλήνες και ανελκυστήρες μεταφοράς και αποκομιδής υλικών, κλπ), ώστε να εξασφαλίζει την έντεχνη, έγκαιρη, ασφαλή και χωρίς φθορές στα παραμένοντα στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μελετά, να λαμβάνει, να επιβλέπει την εφαρμογή κάθε απαιτούμενου μέτρου και διαδικασίας ασφάλειας και υγιεινής και ασφάλισης του κοινού, των εργαζομένων, της κατασκευής κλπ. Κάθε σχετική δαπάνη είναι ανοιγμένη στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου και το ποσοστό γενικών εξόδων του αναδόχου, και ουδεμία περαιτέρω αποζημίωση οφείλεται στον ανάδοχο. Ο έλεγχος λήψης και εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, της τήρησης και εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο εργολάβος θα τοποθετήσει σταθερά και καλαίσθητα περιφράγματα, που θα ασφαλίζουν το εργοτάξιο και θα αποκλείουν τη δημιουργία ατυχημάτων από προσέγγιση τρίτων σε υλικά, μηχανήματα και γενικώς εγκαταστάσεις του εργοταξίου.

Επί των περιφραγμάτων και σε κατάλληλα γειτονικά σημεία θα τοποθετήσει τα απαιτούμενα από τη φύση των εργασιών προειδοποιητικά και πληροφοριακά σήματα και θα φροντίζει για τη συντήρησή τους.

Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να τη ρυθμίζει με υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.

Εφόσον ο Εργολάβος τοποθετήσει χοάνες και σωλήνες μέσω των οποίων θα γίνεται η κατακόρυφη απόρριψη των άχρηστων υλικών κατευθείαν στα οχήματα μεταφοράς (τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 1073/81 αρθρ. 90), τότε θα πρέπει να κατασκευάσει ικριώματα με λινάτσες που να περιορίζουν τη σκόνη και να δημιουργήσει ασφαλείς διαδρόμους διέλευσης των πεζών.

Τέλος, να τονιστεί ότι, όπου δεν αναφέρεται ή δεν διευκρινίζεται ιδιαίτερως, οι εργασίες νοούνται σε οποιαδήποτε ύψος από το έδαφος με χρήση ικριωμάτων ή οποιοδήποτε άλλου ενδεδειγμένου τρόπου για εργασία σε ύψος. Εφόσον χρησιμοποιηθούν ικριώματα, αυτά μπορούν να είναι μεταλλικά (σωληνωτές κατασκευές) ή ξύλινα και να είναι σταθερά ή κινητά.

Τα ικριώματα θα τοποθετούνται με προσοχή σε κάθε χώρο εργασίας, έτσι ώστε να μη προκαλούνται ζημίες και φθορές. Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυναρμολογηθούν και θα απομακρυνθούν.

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν όλα τα υλικά, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα μηχανήματα του εμπορίου, τα υλικά και μικροϋλικά, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, καθώς και του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.

Όλα τα περιγραφόμενα θα πρέπει να είναι καινούρια και άριστης κατασκευής. Στην περίπτωση που αναφέρεται ενδεικτικός τύπος δεν υποδηλώνει προτίμηση, αλλά στάθμη ποιότητας κατασκευής, όμοια ή ανώτερη του ενδεικτικού τύπου.

Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται μεγέθη, που αφορούν την ασφάλεια ή τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, όπως π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κ.λπ., οι αναφερόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι υλικά και συσκευές, που δεν θα καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις θα απορρίπτονται αμέσως από την επίβλεψη.

Πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του έργου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν, τις διατάξεις της ΔΕΗ και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα εξής:

- Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, όπως εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε από τις Υπ. Απ. 80225 (ΦΕΚ Β'/59/11.4.55), 18304/672 (ΦΕΚ 293/11.5.66) και 6242/185 (ΦΕΚ 1525/31.12.73) καθώς και όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
- Δ.Ε.Η. "Οδηγίες για τους πελάτες Μέσης Τάσεως" καθώς και όλων των άλλων σχετικών διατάξεων
- Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ
- των κανονισμών περί μέτρων ασφαλείας, κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.
- Θα τηρηθούν επίσης όλες οι σχετικές διατάξεις, Νόμοι και Κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους.
- Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς θα ακολουθούνται αναγνωρισμένοι διεθνείς κανονισμοί, όπως VDE, DIN
- Του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ14/19164/97 ΦΕΚ 315 Β/17-4-97
- Τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 3-7, ΕΛΟΤ EN 1838, ΕΛΟΤ EN ISO 7010, ΕΛΟΤ EN 54, ΕΛΟΤ EN3.
- Η Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού»
- Η Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας».
- Η Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας».
- ΕΤΕΠ 1501-04-05-07-01:2009, ΕΤΕΠ 1501-04-05-01-01, ΕΤΕΠ 1501-04-05-06-01

2. Ανεξάρτητος ανιχνευτής κίνησης μεγάλης εμβέλειας 16m (Α.Τ. 99)

Ο ανιχνευτής - αισθητήρας κίνησης θα είναι κατάλληλος για την αυτόματη ενεργοποίηση κυκλωμάτων φωτισμού σε χώρους διέλευσης ατόμων όπως διάδρομοι, σκάλες, χωλ και θα διαθέτουν αισθητήρες υπέρυθρων ακτίνων και τρίμερ ρύθμισης της επιθυμητής φωτεινότητας ενεργοποίησης, ώστε τα κυκλώματα φωτισμού να ενεργοποιούνται μόνο όταν ο φυσικός φωτισμός δεν είναι επαρκής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής:

- Θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση.
- Η γωνία ανίχνευσης του θα είναι 140°
- Θα λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz.
- Ο βαθμός προστασίας του θα είναι IP55
- Θα έχει δυνατότητα χρονικής ρύθμισης σβέσης του φωτός από 5sec μέχρι και 15min.

Ενδεικτικός τύπος: Hager EE820

3. Πλήρης Εγκατάσταση Συστήματος Συναγερμού:

Γενικά, όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε σωληνώσεις εντός της τοιχοποιίας με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία. Οι καλωδιώσεις του δικτύου της εγκατάστασης θα είναι κατάλληλα για συναγερμό και θα σύμφωνα με το σχέδιο ΗΜ1, που συνοδεύει την μελέτη, και την Τεχνική Περιγραφή. Απαγορεύεται η όδευση καλωδίων σε κοινή σχάρα με καλώδια ισχυρών ρευμάτων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του συναγερμού είναι τα εξής:

3.1 Κέντρο Συναγερμού με Communicator

- Κέντρο συναγερμού με communicator , up / downloadable.
- Θα έχει 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται μέχρι 48 με καλώδιο ή ασύρματες.
- Θα δέχεται μέχρι 32 modules επεκτάσεως, 8 partitions, 4 εξόδους, 99 χρήστες.
- Θα μπορεί να δεχτεί μέχρι 24 πληκτρολόγια, 8 για κάθε υποσύστημα.

- Θα δέχεται δέκτη NX-408, NX-416, NX-448 ενώ θα γίνεται 16 ζωνο με διπλασιασμό (θέλει ειδικές αντιστάσεις).
- Θα έχει μνήμη 512 γεγονότων, αυτόματη όπλιση - αφόπλιση με ρυθμιζόμενο χρόνο επανόπλισης, sirentoneformat, επιλογή εργοστασιακής προεπιλογής ανά κράτος.
- Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με NX-7002 (GSMmodule) για μετάδοση σημάτων μέσω GSM.
- Η κατανάλωση του θα είναι 66mA
- Θα είναι συμβατός με τεχνολογία X-10
- Ενδεικτικές διαστάσεις Π 29xY29xB 9.cm

3.2 Πληκτρολόγιο τύπου LCD alphanumeric με φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι.

- Θα είναι κατάλληλο για όλους τους πίνακες της σειράς ενδεικτικού τύπου Networ-X.
- Θα έχει μέγιστη κατανάλωση 110mA.
- Θα έχει αγγλικούς-ελληνικούς χαρακτήρες.
- Το πληκτρολόγιο LCD 192 ζωνών.
- Η κατανάλωση 75-110 mA.
- Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι 6.2 in W x 5.3 in H x 1.3 in D.

3.3 Αυτοκόλλητη και βιδωτή μαγνητική επαφή

- Γκρι / Λευκή / Καφέ με καλώδιο στην άκρη 430mm (Στεγανή).
- Gap: 25,4 mm (NC).
- Μέγιστη ανοχή 28VDC /0,5A,10W.
- Θα διαθέτει καλώδιο μήκους 43cm.
- Ενδεικτικές διαστάσεις: 27.8 x 12.7 x 6.5 mm.

3.4 GSM Module συσκευή:

- Θα παρέχει την δυνατότητα αποστολής σημάτων μέσω GSM όταν έχει γίνει διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής ή όταν δεν υπάρχει καθόλου τηλεφωνικής γραμμή.
- Θα παρέχει την δυνατότητα αποστολής σημάτων σε έως και 4 προγραμματισμένους αποδέκτες σημάτων, αποστολή SIA και Contact ID σημάτων μέσω GPRS διαμέσου του σταθμού Osborne - Hoffman. T
- CP/IP, up/downloadable (απαιτείται ενεργοποίηση data / fax στη κάρτα SIM) χρησιμοποιώντας το GSM dual-band όπως επίσης και δυνατότητα ελέγχου στάθμης σήματος από το πληκτρολόγιο.

3.5 Ανιχνευτής Κίνησης

- Θα έχει 12m εμβέλεια.
- Θα αγνοεί ζώα έως 35kg.
- Ύψος τοποθέτησης: 1,5 - 3,1m
- Τάση λειτουργίας: 9 - 15 VDC
- Κατανάλωση: 8,7mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC - +55oC
- Ενδεικτικές διαστάσεις: 123 x 66 x 42mm.
- EN50131-2-2, UL / CUL (Grade 2)

3.6 Εσωτερική Σειρήνα

- 115dB με 2 ήχους και φλας
- Θα διαθέτει προστασία tamper (τοιχου και καπάκι).
- Θα έχει χαμηλή κατανάλωση 100mA@12VDC (σειρήνα + φλας).
- Τάση λειτουργίας: 9~15VDC.
- Χρώμα φλας: μπλε (2 Leds) κόκκινο (2 Leds).
- Τύπος υλικού: polycarbonate.
- Ενδεικτικές διαστάσεις: 125 x 85 x 37.5mm

3.7 Εξωτερική Σειρήνα

- Με πολύ ισχυρό ηχείο 120dB και φλας (, με αυτοδιέγερση και χρονικό διακοπής συναγερμού.

- Θα διαθέτει διπλό καπάκι με εξωτερικό πλαστικό πάχους 3mm με προστασία UV εσωτερικό μεταλλικό 0,8mm και τριπλή προστασία στο tamper (καπάκι, βίδα και πλάτη).

- Θα διεγείρεται με θετική ή αρνητική εντολή και διαθέτει ξεχωριστή εντολή για το φλας, με χρόνο που καθορίζεται από τον πίνακα συναγερμού ή στα 3 λεπτά από την σειρήνα.

3.8 Παλμοτροφοδοτικό Γενικής Χρήσης

- 12VDC 3A, 1ας εξόδου με υποστήριξη μπαταρίας.
- Τάση εισόδου: 190~265VAC.
- Τάση εξόδου: 12V (15% ανοχή).
- Θα δέχεται μία μπαταρία 12V 7Ah.
- Θα διαθέτει προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση, ανάποδη πολικότητα μπαταρίας.

- Θα διαθέτει επίσης 2 εξόδους ανοιχτού συλλέκτη για πρόβλημα 220V ή υπερφόρτωσης.
- Θα διαθέτει ειδικό κύκλωμα διακοπής της εξόδου τροφοδοσίας όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα όρια (σε διακοπή ρεύματος).
- Θα είναι μέσα σε μεταλλικό κουτί.
- Ενδεικτικές διαστάσεις: 205(Υ)x185(Π)x75(Β)mm

3.9 Μετασχηματιστής

- 50W
- 18VAC για NX

3.10 Μπαταρία

- 12V/7A ή 12V/1.2A
- Ενδεικτικές διαστάσεις Π15.1xΥ10.1xB6.5 cm και Π9.7 x Υ5.8 x Β4.3 cm αντίστοιχα

4. Πλήρης Κατασκευή Καλωδίωσης Για Μελλοντική Τοποθέτηση Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης:

Γενικά, όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σωληνώσεις εντός της τοιχοποιίας με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για την σύνδεσή τους με τον εξοπλισμό του κλειστού συστήματος τηλεόρασης. Το καλώδιο θα είναι τύπου RG59, UTP, κατάλληλο για εικόνα και τροφοδοσία, ειδικό για σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για υπόγεια χρήση. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα σύμφωνα με το σχέδιο ΗΜ2, που συνοδεύει την μελέτη, και την Τεχνική Περιγραφή. Απαγορεύεται η όδευση καλωδίων σε κοινή σχάρα με καλώδια ισχυρών ρευμάτων.

5. Πλήρης Κατασκευή Εγκατάστασης Πυρόσβεσης - Πυροπροστασίας:

Γενικά, η Εγκατάσταση Πυροπροστασίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες; Κανονισμούς του κράτους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια και την εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με ΧΠΕ 25597.

Πιο συγκεκριμένα:

- Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3: Φορητοί Πυροσβεστήρες

- ΕΛΟΤ EN 1838: Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας
- ΕΤΕΠ 1501-04-05-01-01: Πυροσβεστικές Φωλιές
- ΕΤΕΠ 1501-04-05-06-01: Φορητοί Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα.

5.1 Φωτισμός Ασφαλείας

Γενικά, όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε σωληνώσεις εντός της τοιχοποιίας με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία. Οι καλωδιώσεις του δικτύου της εγκατάστασης θα είναι κατάλληλα για φωτισμό ασφαλείας και σύμφωνα με το σχέδιο ΗΜ3, που συνοδεύει την μελέτη, και την Τεχνική Περιγραφή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτισμού ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1838: Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας.

5.2 Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι 6 ή 12 Kg ξηράς κόνεως, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα και την εγκεκριμένη μελέτη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και θα εγκατασταθούν επίτοιχα με ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης, στις θέσεις, που δείχνονται στο σχέδιο ΗΜ3.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών πυροσβεστήρων θα είναι σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ: 1501-04-05-06-01.

5.3 Πυροσβεστικές Φωλιές

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυροσβεστικών φωλέων θα είναι σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ: 1501-04-05-01-01 και θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά για την σύνδεσή τους με το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο.

6. Έλεγχος, Καθαρισμός και Συντήρηση Εξαερισμού:

Θα γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ο καθαρισμός και η συντήρηση του συστήματος εξαερισμού σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου και σύμφωνα με τους κανόνες, την νομοθεσία και τις ΕΤΕΠ (1501-04-07-01-01) που ισχύουν για αυτή την εργασία.

7. Έλεγχος, Καθαρισμός και Απόφραξη Αποχετευτικού Δικτύου:

Ο έλεγχος, ο καθαρισμός και η απόφραξη του αποχετευτικού δικτύου θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες, την νομοθεσία και τις ΕΤΕΠ (1501-04-04-01-01), που ισχύει για αυτή την εργασία. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες δοκιμές στεγανότητας και καλής λειτουργίας ομβρίων και λυμάτων, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου.

8. Υδραυλικές Εργασίες, Έλεγχος Στεγανότητας Της Εγκατάστασης Θέρμανσης και Έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητας Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου:

8.1 Υδραυλικές Εργασίες:

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά(σωλήνες, ρακόρ, νίπελ, μονωμένη καπναγωγό κλπ) και οι απαραίτητοι έλεγχοι των σωληνώσεων, που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά του καλοριφέρ στην γραμματεία, την σύνδεση του λέβητα με το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο και την σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο, θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και ΕΤΕΠ (1501-04-01-01-00, 1501-04-01-04-01).

8.2 Έλεγχος Στεγανότητας Της Εγκατάστασης Θέρμανσης και Έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητας Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου:

Η πραγματοποίηση του έλεγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα αδειοδοτημένο εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου θα γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ 976/28-03-2012 «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar».

9. Ροηφόρος Ράγα Τριών Κυκλωμάτων, ορατής τοποθέτησης.

Η ροηφόρος ράγα τριών κυκλωμάτων θα είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 35x35mm ±10% κατασκευασμένη από εξηλασμένο αλουμίνιο. Θα είναι κατάλληλη για ορατή τοποθέτηση και θα φέρει τέσσερις χάλκινους αγωγούς εκ των οποίων οι τρεις θα χρησιμοποιούνται σαν αγωγοί φάσης και ο τέταρτος σαν αγωγός ουδέτερου ενώ το σώμα της ράγας θα χρησιμεύει σαν αγωγός γείωσης. Μεταξύ των

αγωγών και του σώματος της ράγας θα μεσολαβεί μονωτικό υλικό από PVC ή άλλο αντίστοιχο μονωτικό υλικό, ενώ ο κάθε ένας αγωγός θα είναι κατάλληλος ώστε να μεταφέρει ηλεκτρικό φορτίο 16A maximum. Το μήκος της ράγας θα είναι 3m με δυνατότητα κοπής σε μικρότερα μεγέθη εφόσον αυτό απαιτείται, με τη χρήση σιδεροπρίονου. Στη ράγα θα είναι δυνατόν να προσαρμοστούν διάφορα εξαρτήματα τα οποία θα επιτρέπουν την μηχανική και ηλεκτρική σύνδεση πολλών ραγών μεταξύ τους για τη δημιουργία διαφόρων συνθέσεων. Κατ' ελάχιστον θα είναι διαθέσιμα εξαρτήματα για την ευθεία ένωση δύο ραγών, για ένωση σταθερής γωνίας 90°, για ένωση μεταβλητής γωνίας, για την ένωση τριών ραγών σε σχηματισμό "T" και την ένωση τεσσάρων ραγών σε σχηματισμό "+". Η ράγα θα διαθέτει προσαρμογέα-τροφοδοτικό για την σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας με τους αγωγούς της. Θα φέρει σήμανση CE και πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από διαπιστευμένο εργαστήριο αναφορικά με το EN60598 και θα αφορά έλεγχο σε όλη τη διαδικασία παραγωγής (γραμμή παραγωγής) της ράγας (ενδεικτικά αναφέρεται το πιστοποιητικό ENEC). Ο δε κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικού τύπος: Fosnova / Omnitrack .

10. Φωτιστικό Σώμα Σπότη Με LED

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα φέρει ανταυγαστήρα από αλουμίνιο, για την επίτευξη συμμετρικής δέσμης εύρους 20° ±10% και κατάλληλο προσαρμογέα (adapter) ώστε να είναι δυνατή η προσάρτηση του σε ροηφόρο ράγα τριών κυκλωμάτων. Το φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής κατά 300° τουλάχιστον και κλίσης κατά 180° τουλάχιστον. Η φωτεινή ισχύς του LED δεν θα είναι μικρότερη από 3.500lm και η κατανάλωση του δεν θα υπερβαίνει τα 30W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000K ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 95, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 70.000 ώρες λειτουργίας (L70B50). Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό με συντελεστή ισχύος $\geq 0,9$ το οποίο θα βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από αυτόν στο οποίο βρίσκεται η φωτεινή πηγή (LED). Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP20 και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK07. Θα φέρει σήμανση CE και βεβαίωση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με την οποία θα προκύπτει συμφωνία με το πρότυπο EN62471 όσον αφορά την φωτοβιολογική του καταλληλότητα (photobiological compatibility). Θα φέρει πιστοποιητικό επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EN60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και EN60598-2-1.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015 & EN62493. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Fosnova / Asso

Αναρτώμενο Oral Σφαιρικό Φωτιστικό (Μπάλα)

Η βάση του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, θα είναι βαμμένη με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να αναρτηθεί από την οροφή με τη χρήση συρματοχοίνου ή αλυσίδας και θα φέρει αντιθαμβωτικό oral (γαλακτόχρωμο) σφαιρικό περιμετρικό κάλυμμα λαμπτήρα $\varnothing 400\text{mm} \pm 5\%$ κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό κατηγορίας V2 τουλάχιστον ή άλλο αντίστοιχο συνθετικό υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV ώστε να μην κιτρινίζει. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65, δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK08 και θα έχει κλάση μόνωσης II ή κλάση μόνωσης I. Θα φέρει ένα λαμπτήρα LED με λυχνιολαβή E27 του οποίου η φωτεινή ισχύς δεν θα είναι μικρότερη από 800lm και η κατανάλωση του δεν θα υπερβαίνει τα 12W. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι 3.000K $\pm 10\%$ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής του θα είναι τουλάχιστον 30.000 ώρες λειτουργίας. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1300 Globe OP

11. Φωτιστικό Επίτοιχης Τοποθέτησης με LED και Εύκαμπτο Στέλεχος

Το σώμα και η βάση του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη βάση ώστε να είναι δυνατή η επίτοιχη τοποθέτηση του. Το φωτιστικό θα φέρει μεταλλικό εύκαμπτο στέλεχος μήκους τουλάχιστον 450mm το οποίο θα επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή και κλίση. Η φωτεινή ισχύς του LED δεν θα είναι μικρότερη από 300lm και η κατανάλωση του δεν θα υπερβαίνει τα 7W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000K $\pm 10\%$ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 30.000 ώρες λειτουργίας. Το φωτιστικό θα έχει συντελεστή ισχύος $\geq 0,9$ και βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP40 και δείκτη

προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK07. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Fosnova / Stelo Flex

12. Προβολέας Ορατής Τοποθέτησης με LED έως 30W

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Διαθέτει βραχίονα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή στόχευση. Ο διαχύτης θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό με συντελεστή ισχύος $\geq 0,90$. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 45W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 120lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000K $\pm 10\%$ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L80B50) σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm² εάν έχει κλάση μόνωσης II ή 3x1,5mm² εάν έχει κλάση μόνωσης I, με στεγανό IP67 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK08. Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική κατανομή φωτισμού και θα φέρει πιστοποιητικό CE. Θα φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο EN62471 (photobiological compatibility), καθώς και πιστοποιητικό επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EN60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και EN60598-2-3 (luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει “επιθεώρηση της παραγωγής” του κατασκευαστή σύμφωνα με την νέα ΕΤΕΠ (εγκύκλιος 22/24-10-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658). Η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από

φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής (ενδεικτικά αναφέρεται το ENEC). Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015 & EN62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1710 Cripto small

13. Φωτιστικό Επίτοιχης Τοποθέτησης με LED 6W

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κυβικής μορφής και θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου. Θα έχει διαστάσεις το πολύ 100x100x100mm +20%, ενώ θα είναι βαμμένο με διπλή στρώση βαφής, με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βάση στήριξης από χυτό αλουμίνιο και διαχύτη από διαφανές πυρίμαχο γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής. Θα φέρει πολλαπλά LED με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική επίστρωση υψηλής απόδοσης τα οποία θα είναι τοποθετημένα πάνω σε μία βάση η οποία θα επιδέχεται κλίση τουλάχιστον $\pm 15^\circ$. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 6W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 95lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000K $\pm 10\%$ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L70B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για τα LED και ένα στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Επίσης θα φέρει παρέμβυσμα σιλικόνης ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK06 και συμμετρική στενή δέσμη $10^\circ \pm 20\%$. Θα φέρει σήμανση CE και βεβαίωση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με την οποία θα προκύπτει συμφωνία με το πρότυπο EN62471 όσον αφορά την φωτοβιολογική του καταλληλότητα (photobiological compatibility). Θα φέρει πιστοποιητικό επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EN60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και EN60598-2-2. Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015 & EN62493. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Simes / Loft Wall / S.6655W

14. Φωτιστικό Επίτοιχης Τοποθέτησης με LED 24W

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι γραμμικής μορφής και θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου. Θα είναι βαμμένο με διπλή στρώση βαφής, με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βάση στήριξης από χυτό αλουμίνιο και διαχύτη από πυρίμαχο γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 25W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 80lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 40lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000K \pm 10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L70B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για τα LED και ένα στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Επίσης θα φέρει παρέμβυσμα σιλικόνης ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK06 και συμμετρική δέσμη. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και θα φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο EN62471 (photobiological compatibility), καθώς και πιστοποιητικό επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EN60598-1 (luminaires-general requirements & tests), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει “επιθεώρηση της παραγωγής” του κατασκευαστή σύμφωνα με την νέα ΕΤΕΠ (εγκύκλιος 22/24-10-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658). Η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής (ενδεικτικά αναφέρεται το ENEC). Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015 & EN62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Simes / Look / S.7250W

15. Φωτιστικό Ορατής Τοποθέτησης με λαμπτήρα HIT-TC CRI 35W

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου. Θα είναι βαμμένο με διπλή στρώση βαφής, με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βάση στήριξης από χυτό αλουμίνιο και διαχύτη από διαφανές πυρίμαχο γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής. Η συνολική κατανάλωση

ισχύος του φωτιστικού (λαμπτήρας+ballast) δεν θα υπερβαίνει τα 50W ενώ η κατανάλωση ισχύος του λαμπτήρα δεν θα υπερβαίνει τα 35W. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό και ένα στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Επίσης θα φέρει παρέμβυσμα σιλικόνης ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK08 και συμμετρική δέσμη. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και θα φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EN60598-1 (luminaires-general requirements & tests), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει “επιθεώρηση της παραγωγής” του κατασκευαστή σύμφωνα με την νέα ΕΤΕΠ (εγκύκλιος 22/24-10-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658). Η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής (ενδεικτικά αναφέρεται το ENEC). Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55015 & EN62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Ενδεικτικός τύπος: Simes / Mini Slot Ceiling / S.3922

16. Πλήρης Κατασκευή της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων και Καλωδίωσης Data

16.1 Αγωγοί - Καλώδια Διανομής Ενέργειας

Τα καλώδια θα πληρούν την προδιαγραφή **ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-02-01: «Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας»**.

Όλες οι γραμμές (χωνευτές ή ορατές σε σωλήνες ή πλαστικά κανάλια) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των τοίχων και των ορόφων.

Όλα τα κατακόρυφα τμήματα των γραμμών που διαπερνούν τα δάπεδα θα προστατεύονται μέχρι ύψος 1,60 με χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης με χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τμήματα των γραμμών που τοποθετούνται σε χαμηλότερο ύψος από το συνηθισμένο.

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι. Η μόνωση θα είναι χρωματισμένη σε όλο το μήκος τους, στα χρώματα **φάσεων ουδετέρου και γείωσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κώδικα της Δ.Ε.Η.**

Οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα έχουν τους χρωματισμούς φάσεων ουδετέρου και γείωσης και θα ενώνονται ή θα διακλαδίζονται μέσω

διακλαδωτήρων ΚΑΨ μέσα στα κουτιά. Η απογύμνωση των άκρων των αγωγών θα γίνεται προσεκτικά για αποφυγή ελάττωσης της μηχανικής αντοχής τους.

Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι ίδια σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής του χωρίς παρεμβολή ασφάλειας. Ελάχιστη διατομή αγωγών στα κυκλώματα φωτισμού θα είναι $1,5\text{mm}^2$ και στα κυκλώματα κίνησης $2,5\text{mm}^2$.

Μετάπτωση γραμμή από συρμάτωση με αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση με καλώδιο τύπου ΝΥΜ θα επιτελείται μέσα στο κουτί διακλάδωσης.

16.2 Σωληνώσεις Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Το σύστημα σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδίσεων και συρματοδέσεων εύκολα και χωρίς τραυματισμούς της μόνωσής τους. Οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης θα είναι χωνευτού τύπου, εκτός των περιπτώσεων με ειδικές απαιτήσεις. Το σύστημα σωληνώσεων (σωλήνες, καμπύλες, κολάρα, μούφες, κουτιά διακλάδωσης κλπ) θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02: Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Θα είναι μεσαίου τύπου με αντοχή σε συμπίεση $> 750\text{N}$ και αντοχή σε κρούση $\geq 2\text{J}$. Οι συνδέσεις με τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι περαστές. Θα πληρούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 61386.01, ΕΛΟΤ 60670-1

Θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

16.3 Πλαστικά Κανάλια Καλωδίων

Τα πλαστικά κανάλια, σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06: Πλαστικά κανάλια καλωδίων.

16.4 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

Οι εσχάρες και οι σκάλες καλωδίων, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03: Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

16.5 Κουτιά Διακλάδωσης

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετράγωνα ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο

χρησιμοποιούνται και θα είναι (χωνευτά ή εξωτερικά) όπου απαιτήτε. Τα κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό.

16.6 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας – Εγκαταστάσεις Διανομής

Από τον γενικό πίνακα διανομής θα ξεκινούν οι αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας(καλώδια) εντός πλαστικού σωλήνα εντιχοισμένου που θα φτάνουν μέσω των κουτιών διακλάδωσης (μπουάτ) στους υποπίνακες , ρευματοδότες και φωτιστικά σώματα εντός και εκτός του κτιρίου.

Κατά την τοποθέτηση των παραπάνω αγωγών, θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις που οι κανονισμοί ορίζουν, δηλαδή:

- η απόσταση μεταξύ των αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και ασθενών ρευμάτων να είναι μεγαλύτερη από 20cm

16.6.1 Γενικός Πίνακας Παλαιού Κτιρίου:

Το κιβώτιο θα περιέχει:

- Τρείς (3) γενικούς διακόπτες 1 X 40 A
- Ένα(1) αυτόματο διακόπτη διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος fi 30mA/ 2 X 40A
- Δύο(2) ασφάλειες κοχλιοτές (NEOZET) 35 A κατά VDE 0660
- Μία(1) ασφάλεια κοχλιοτή (NEOZET) 25 A κατά VDE 0660
- Έξη (6) μικροαυτόματους διακόπτες τύπου B 10 A κατά VDE 0641
- Τέσσερεις (4) μικροαυτόματους διακόπτες τύπου B 16 A κατά VDE 0641
- Τέσσερεις(4) μικροαυτόματους τύπου C 16 A κατά VDE 0641
- Έναν (1) ηλεκτρονόμο φορτίου (ρελαί) 25 A κατά VDE 0660
- Μία (1) ενδεικτική λυχνία ράγας (RED)
- Έναν (1) Χρονοδιακόπτη 24 h με εφεδρία.

16.6.2 Υποπίνακας Νέου Κτιρίου:

Το κιβώτιο θα περιέχει:

- Ένα(1) γενικό διακόπτη 1 X 40 A
- Ένα(1) αυτόματο διακόπτη διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος fi 30mA/ 2 X 40A
- Μία(1) ασφάλεια κοχλιοτή (NEOZET) 35 A κατά VDE 0660
- Επτά (7) μικροαυτόματους διακόπτες τύπου B 10 A κατά VDE 0641

- Τέσσερις (4) μικροαυτόματους διακόπτες τύπου B 16 A κατά VDE 0641
- Ένα (1) μικροαυτόματο τύπου 20A κατά VDE 0641
- Μία (1) ενδεικτική λυχνία ράγας (RED)

Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της:

α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ θα είναι από το πάνω μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι επίτοιχη με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες.

β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη και θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο κατασκευής. Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά σφιγμένα στις κλέμενες των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. Η εσωτερική διανομή του πίνακα θα τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σήμανσης των φάσεων, ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (R-S-T) και το ίδιο χρώμα. Ο πίνακας θα φέρει κοχλία γείωσης (εσωτερικό και εξωτερικό). Εσωτερικά οι κοχλίες γείωσης θα συνδέονται με αγωγό μονωμένο (κιβώτιο «L») ή με χάλκινη ράβδο (κιβώτιο «U»).

Ο κατά τον παραπάνω τρόπο συγκροτούμενος πίνακας θα φέρει εσωτερικό κοχλία γείωσης για σύνδεση με το δίκτυο γείωσης της εγκατάστασης. Ο κοχλίας αυτός εσωτερικά θα είναι γεφυρωμένος με τη χάλκινη ράβδο γείωσης. Όλοι οι κοχλίες γείωσης των ηλεκτρικών συνδέσεων θα είναι ηλεκτρικός επιψευδαργυρωμένοι ή επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι.

γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμενες βαρέως τύπου ράγας, και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα

Οι πίνακες θα διαθέτουν δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 25% του αριθμού των αναχωρήσεων του και θα διαθέτει τον κατάλληλο χώρο για το σκοπό αυτό. Επίσης, θα συνοδεύεται με μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων, κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διάφορων οργάνων του πίνακα και οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

Όλα τα εξαρτήματα πινάκων θα είναι αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών οίκων και θα είναι πιστοποιημένα

σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΛΟΤ, EN) και θα φέρουν σήμανση CE.

Τα εξαρτήματα θα είναι ενδεικτικού τύπου αντίστοιχου με αυτό των υπάρχοντων στον πίνακα

16.7 Όργανα Πινάκων

16.7.1 Ασφάλειες:

Βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή κυκλωμάτων και σε σειρά με αυτά για να προστατεύουν τους αγωγούς ή τις συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις. Θα είναι κατάλληλες για ονομαστική τάση 500V, ονομαστικής ικανότητας διακοπής άνω των 50 KA υπό τάση 500V, συντηκτικές από πορσελάνη σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 49360 και VDE 0635, αποτελούμενες από τα παρακάτω εξαρτήματα:

- α. βάση από πορσελάνη κατά DIN 49325- 49519- 49511- 4952, κατάλληλη για στερέωση με μανδάλωση σε ράγα
- β. μήτρα κατά DIN 49516
- γ. συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49515-49316
- δ. δακτύλιο πορσελάνης κατά DIN 49360- 40514

16.7.2 Ραγοδιακόπτες φορτίου

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60 A.

Θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους θα επιτυγχάνεται δια ενός μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός.

Το κέλυφός τους θα είναι από συνθετική ύλη.

Προς διάκριση αυτών θα υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβολο του αποζεύκτη.

12.7.3 Μικροαυτόματοι τύπου B

Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN 60898, IEC 898, DIN VDE 0641 part11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου B με αντίδραση θερμικού 1,13 – 1,45 I_{οn} και μαγνητικού 3 – 5 I_{οn}, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.

Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 KA, μέσο όρο ζεύξεων – αποζεύξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωμα.

Το κέλυφος των μικροαυτομάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματος τους θα είναι 17.5 χιλ

(μονοπολικός) και η στερέωση τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35 X 7,5 χιλ. κατά DIN EN 50022 με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.

Για την προστασία από βραχυκύκλωμα μεγαλύτερα από 35 KA πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100,31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντητική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 A.

12.7.4 Μικροαυτόματοι τύπου C

Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN 60898, IEC 898, DIN VDE 0641 part11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου C με αντίδραση θερμικού 1,13 – 1,45 I_{on} και μαγνητικού 3 – 10 I_{on}, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.

Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόξευξης 3,0 KA, μέσο όρο ζεύξεων – αποζεύξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωμα.

Το κέλυφος των μικροαυτομάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματος τους θα είναι 17.5 χιλ (μονοπολικός) και η στερέωση τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35 X 7,5 χιλ. κατά DIN EN 50022 με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.

Για την προστασία από βραχυκύκλωμα μεγαλύτερα από 35 KA πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100,31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντητική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 A.

12.7.5 Ηλεκτρονόμοι φορτίων

Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελαί) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό φορτίων, κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού.

Οι ηλεκτρονόμοι θα έχουν πηνίο εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για ζεύξη – απόξευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων, ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου.

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, κατηγορίας AC1, τάσης 380 V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι προστασίας IP 00 κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.

12.7.6 Ενδεικτική λυχνία ράγας

Ενδεικτική λυχνία ράγας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά, η λυχνία θα είναι τύπου LED, κόκκινου χρώματος, με τάση λειτουργίας 230V 40-60Hz, κατανάλωσης 0,5W, να έχει δυνατότητα τοποθέτησης αγωγού από Φ 1mm έως 4mm, για τοποθέτηση σε ράγα κατά **DIN EN 50022**, και προστασία από τυχαία επαφή κατά **DIN VDE 0106/100**.

12.7.7 Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι μονοφασικός 220V/50Hz/10A με ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας.

Θα είναι δύο προγραμμάτων με ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθμισης 1/4 ώρας.

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών από την διακοπή ρεύματος

17.7.8 Διακόπτες διαρροής

Ο διακόπτης διαρροής έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή αλλιώς ηλεκτρονόμος ασφαλείας ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί, είναι μια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος. Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες της διάταξης είναι ενσωματωμένες και επιτελούνται σε μια συσκευή, η οποία είναι κατάλληλη για στήριξη σε ράγα τυποποιημένης διατομής ή για στερέωση στην πλάτη του πίνακα διανομής της εγκατάστασης.

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής (ρελέ διαρροής) για εναλλασσόμενο ρεύμα, διπολικός 230V, μονοφασικός, ευαισθησίας 30 mA, με ονομαστική ένταση 40(A), κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα.

Για όλα τα παραπάνω ισχύουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κάθε διακόπτης διαρροής θα είναι εφοδιασμένος με ένα μπουτόν ελέγχου (T), για να ελέγχεται περιοδικά η ικανότητα του διακόπτη να σταματά την τροφοδοσία του κυκλώματος, στην περίπτωση εμφάνισης ρεύματος διαρροής προς την γη.

Ο έλεγχος γίνεται πιέζοντας το μπουτόν test και εφόσον ο διακόπτης βρίσκεται υπό τάση. Ουσιαστικά πιέζοντας το μπουτόν ελέγχου, δημιουργούμε μια κατάσταση τεχνητής διαρροής. Σε κάθε τέτοια περίπτωση δοκιμής, πρέπει να έχουμε απόζευξη του διακόπτη Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD 384 που αποκλειστικά πλέον διέπει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας ΙΔΝ μικρότερο έως ίσο με 30mA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διάταξη προστασίας έναντι της άμεσης

επαφής, της περίπτωσης δηλαδή που υπάρξει απευθείας επαφή με ένα ενεργό μέρος (π.χ. αγωγός φάσης) μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Πρότυπα: IEC 61009, EN 61009

16.8 Διακόπτες επίτοιχοι:

Τα υλικά των διακοπών θα είναι σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ EN 61058, ΕΛΟΤ EN 557, ΕΛΟΤ EN 50075, ΕΛΟΤ EN 60309, τον ΕΛΟΤ HD 384 και τις οδηγίες της ΔΕΗ.

Θα είναι χωνευτού τύπου, κατάλληλοι για λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 380V/220V/50Hz, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ.

Ο βαθμός στεγανότητάς τους θα είναι κατάλληλος με την χρήση του χώρου, που θα τοποθετηθούν.

16.9 Πρίζες σούκο:

Τα υλικά των ρευματοδοτών θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο HD 386, τις οδηγίες της ΔΕΗ και τους κανονισμούς IEC 83, IEC908, VDE 620, IEC 309, VDE 623 DIN 49440, DIN 49458.

Θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 380V/220V/50Hz, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ.

Ο βαθμός στεγανότητάς τους θα είναι κατάλληλος με την χρήση του χώρου, που θα τοποθετηθούν.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο IEC 60669-1, στο οποίο ορίζεται ο βαθμός στεγανότητας IP, από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισμό πιστοποίηση

16.10 Ενδοδαπέδιες Πρίζες:

Κατάλληλα για να τοποθετηθούν σε δάπεδα από μπετόν ή ψευδοπάτωμα ή να προσαρμοστούν απευθείας σε έπιπλα επαγγελματικού χώρου (γραφεία, τραπέζια συσκέψεων κλπ.). Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60670-1, IEC 60670-23 and IEC 60884-1. Θα έχει σταδιακό άνοιγμα για επιπλέον άνεση και ασφάλεια

Με ειδικό "push and slide" σύστημα κλειδώματος για αποφυγή ανεπιθύμητων ανοιγμάτων με το πόδι, θα δέχεται μηχανισμούς Mosaic

16.11 Καλωδίωση Data/Voice

Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν εντός σωληνώσεων, εντός των τοιχείων, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία. Το καλώδιο φωνής και δεδομένων θα είναι το UTP 100 / 24 AWG/Category 6 το οποίο

ενδείκνυται στην περίπτωση που η ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (μέχρι και τα 100 Mbps) 4 ζευγών για το οριζόντιο δίκτυο. Τα καλώδια θα είναι συνεχή και οι ενώσεις αγωγών θα γίνονται μόνο στους κατανεμιστές και στα κουτιά οργάνων διακομής των πριζών τηλεφώνου.

Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες για μικρό αριθμό καλωδίων ή μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους ή μεταλλικές σχάρες κλειστού τύπου με καπάκι για μεγαλύτερο αριθμό καλωδίων.

Οι πρίζες τηλεφώνου – data θα εγκατασταθούν χωνευτές στον τοίχο σε ύψος 0,40m από το έδαφος.

Οι πρίζες φωνής και δεδομένων θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδομένα με υποδοχή RJ45 κατά την προδιαγραφή ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού. Θα είναι επίτοιχη, εντοιχισμένη, μονή ή διπλή.

17. Δοκιμές - Έλεγχοι

17.1 Δοκιμές Φωτισμού

Μετά την ολοκλήρωση της όλης εγκατάστασης, θα γίνουν δοκιμές σε τμήμα ή στο σύνολο της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν:

- Μέτρηση γειώσεων
- Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων.
- Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων.

17.2 Δοκιμές Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπιστίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 385, να συμπληρωθούν έντυπα πρωτοκόλλων ελέγχου και να παραδοθούν στην Υπηρεσία.

Αναλυτικά θα πρέπει ο ανάδοχος να ελέγξει μέσω οπτικής επιθεώρησης τα εξής:

- Κατάσταση μέτρων προστασίας από ηλεκτροπληξία
- Κατάσταση γειώσεων προστασίας
- Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου και γειώσεων
- Έλεγχος πινάκων διανομής, διακοπών


Επίσης θα πρέπει να ελέγξει μέσω ηλεκτρικών μετρήσεων με διακριβωμένα όργανα τα εξής:

- Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης των εγκαταστάσεων


- Μέτρηση συνέχειας συστήματος γείωσης των εγκαταστάσεων
- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδιώσεων
- Έλεγχος διάταξης διαφορικού ρεύματος
- Μέτρηση βρόγχου σφάλματος

Πυλαία, 24-07-2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ


Βασιλική Τσολιάνου
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ. Η/Μ. ΕΡΓΩΝ


Κυριακή Σοτή
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.



Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης
Πολιτικός Μηχανικός

