

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σε εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος του 2017, σύμφωνα με την υπάρχουσα υπ' αρ. Π.Α.Υ. 522/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7326.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Έργα πυροπροστασίας Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων 2017». Το ποσό που υπολείπεται μετά από την δημοπρασία του έργου, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους επειδή το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας με οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των παρακάτω Νηπιαγωγείων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε πλήρη εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τελικό σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας:

**Πίνακας 1: Λίστα Νηπιαγωγείων**

A/A	Σχολείο	Αριθμός εγκ. Μελέτης από Πυροσβεστική Υπηρεσία
1	4ο/5ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας	ΧΠΕ 27496
2	1ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος	ΧΠΕ 26704
3	2ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος	ΧΠΕ 1994
4	3ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος	ΧΠΕ 6009
5	1ο Νηπιαγωγείο Ασβεστοχωρίου	ΧΠΕ 26665
6	1ο Νηπιαγωγείο Εξοχής	ΧΠΕ 26666
7	1ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου	ΧΠΕ 27499
8	2ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου	ΧΠΕ 27497
9	3ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου	ΧΠΕ 26705
10	1ο Νηπιαγωγείο Χορτιάτη	ΧΠΕ 26703
11	2ο Νηπιαγωγείο Χορτιάτη	ΧΠΕ 27498
12	3ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας	ΧΠΕ 28005

Στο 2<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Πανοράματος έχουν εγκατασταθεί μέσα πυροπροστασίας τα οποία θα ελεγχθούν, θα συντηρηθούν και θα συμπληρωθούν οι ελλείψεις.

Επίσης θα ελεγχθούν και θα προστεθούν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που υπολείπονται στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΧΠΕ 28007) και θα εκδοθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Τέλος προβλέπεται εξοπλισμός για αντικατάσταση ή για συντήρηση των υφιστάμενων μέσων σε υπόλοιπα Σχολεία και κτίρια του Δήμου, όπως για παράδειγμα πίνακες πυρανίχνευσης, πυρανιχνευτές, φωτιστικά ασφαλείας, καλώδια.

Για λόγους λοιπόν ασφάλειας ανθρώπινων ζώων – κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών αλλά και αρχείων Υπηρεσιών, αλλά και συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς, και προκειμένου να μην υπάρξουν τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για αμέλεια ή και έκδοση σχετικών προστίμων, θα πρέπει άμεσα να προβούμε στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών πυροπροστασίας στα συγκεκριμένα κτίρια.

Η ιεράρχηση των κτιρίων έγινε με γνώμονα την επικινδυνότητα, την χρήση και την ηλικία των χρηστών, και σαφώς υπάρχει στόχος σταδιακά να ελεγχθούν και να υλοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα κτίρια του Δήμου μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει ήδη τελειώσει η απαιτούμενη εγκατάσταση πυροπροστασίας για τους παιδικούς σταθμούς, τα υπόλοιπα Νηπιαγωγεία του Δήμου, ορισμένα σχολεία και δημοτικά κτίρια καθώς επίσης και για το σύνολο σχεδόν των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

## Νομοθεσία

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», καθώς και των Ε.Τ.Ε.Π., ΔΙΠΑΠ/οικ/273 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Το έργο πρέπει να εναρμονίζεται με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας ΠΔ 71/1988 και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 12/2012 (ΦΕΚ 1794 Β/2012), 13/2013 (ΦΕΚ 1586 τεύχος Β' 21/06/13) και 15/2014 (ΦΕΚ 3149/24-11-14 τεύχος Β')

Επίσης ισχύουν, το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, εγκύκλιοι ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργικές αποφάσεις, κανονισμοί κλπ για δημόσια και δημοτικά έργα. Τέλος ισχύουν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ EN54, EN54-11, EN54-23, ΕΛΟΤ EN 12845, ΕΛΟΤ EN 12259, ΕΛΟΤ EN 1838, ΕΛΟΤ EN ISO 7010 και τα παραρτήματά τους) και τα πρότυπα ISO.

Συντάχθηκε



Παπαγεωργίου Ιωάννα  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελέγχθηκε

Η Προϊσταμένη Τμ. Η/Μ Έργων



Σάη Κυριακή  
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ



Χαραλαμπίδης Ιγνατίος  
Πολιτικός Μηχανικός