ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

- Ασφαλτοστρωμένη οδός, φωτισθείσες, χαλασθείσες, χάραν. πεζοπορίας Πλακόστρωτο
- Κράσπεδο
- Υφιστάμενη περίφραξη από Ο.Σ. - Μανδρότοιχος - Τοιχείο
- Υφιστάμενο κτίριο (Διορόφου Πλακοστητές κ Διώροφο Κεραμοσκεπές κ Μονώροφο Λαμαρινοσκεπές)
- Υφιστάμενη τηρικιά τηρικιά
- Φυλικό πρασάς
- Ανάχωμα
- Πόδες πρασιάς
- Υφιστάμενη Συμφοπορφοφή
- Όριο οικισμού
- ΔΕΗ,ΟΤΕ, Φωτισμός
- Υφιστάμενες σχάρες
- Υφιστάμενα φρεάτια
- Βορράς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

- Υψηλή Ζώνη Ύδροδότησης (YZ)
- Μεσαία Ζώνη 1 Ύδροδότησης (ΜΖ1)
- Μεσαία Ζώνη 2 Ύδροδότησης (ΜΖ2)
- Χαμηλή Ζώνη Ύδροδότησης (ΧΖ)
- ΚΛΑΔΟΣ 02 (ΕΞΩΤ) Υ=54.00m — Αγωγός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Υψηλής Ζώνης Ύδροδότησης (YZ). Κλάδος 0, PE 3ης γενιάς, Διαμέτρου Ø180mm, Κλάσης 12.5atm, μήκους L=54.00m
- ΚΛΑΔΟΣ 33 (ΕΞΩΤ) Υ=53.12m — Αγωγός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Μεσαίας Ζώνης 1 Ύδροδότησης (ΜΖ1). Κλάδος 33, PE 3ης γενιάς, Διαμέτρου Ø63mm, Κλάσης 12.5atm, μήκους L=33.12m
- ΚΛΑΔΟΣ18 (ΕΞΩΤ) Υ=80.80m — Αγωγός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Μεσαίας Ζώνης 2 Ύδροδότησης (ΜΖ2). Κλάδος 18, PE 3ης γενιάς, Διαμέτρου Ø180mm, Κλάσης 12.5atm, μήκους L=80.80m
- ΚΛΑΔΟΣ40 (ΕΞΩΤ) Υ=87m — Αγωγός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Χαμηλής Ζώνης Ύδροδότησης (ΧΖ). Κλάδος 40, PE 3ης γενιάς, Διαμέτρου Ø180mm, Κλάσης 12.5atm, μήκους L=87.87m
- Αγωγός Σύνδεσης Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Διάν.Ζωνών Ύδροδότησης (ΜΖ1-ΥΖ, ΜΖ2-ΧΖ). PE 3ης γενιάς, Διαμέτρου Ø90mm, Κλάσης 12.5atm

Κόμβος Ανωνυμ Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ζώνης Ύδροδότησης με τα βέλη ροής του νερού

A.98.16 / 127.14 / 1.17 — Ονομασία κόμβου (Α-Κόμβος Χαμηλής Ζώνης Ύδροδότησης (ΧΖ), Β- Κόμβος Μεσαίας Ζώνης Ύδροδότησης 2 (ΜΖ2), C- Κόμβος Μεσαίας Ζώνης Ύδροδότησης 1 (ΜΖ1), D- Κόμβος Υψηλής Ζώνης Ύδροδότησης (YZ)), Αριθμός Κόμβου, Αριθμός Κλάδου
Απόλυτο ομόρρυθμο υψόμετρο
Βάθος ορύγματος

- Χυτοσίδηρο δικλείδα φρεατίου εμφράσεως χαρακτηρ δικτύων ύπαιθρου (touche à clé)
- Περιοριστικός κρουνός
- Εκκενωτής σε φρεάτιο εμφράσεως χαρακτηρ δικτύων εκκένωσης (touche à clé)
- Προπαγόμενο φρεάτιο εξαερισμού
- Φρεάτιο Βαλβίδας Μείωσης Πίεσης Δικτύου Θαλάμου (PRV)
- Φρεάτιο Ελέγχου Πίεσης και Ρύθμισης Πίεσης (Ανάλυσης Πιεζομετρικού Δικτυώματος Υψηλής Ζώνης (YZ)
- Φρεάτιο Ελέγχου Πίεσης και Ρύθμισης Πίεσης (Ανάλυσης Πιεζομετρικού Δικτυώματος Μεσαίας Ζώνης 1(ΜΖ1)
- Φρεάτιο Ελέγχου Πίεσης και Ρύθμισης Πίεσης (Ανάλυσης Πιεζομετρικού Δικτυώματος Μεσαίας Ζώνης 2 (ΜΖ2)
- Φρεάτιο Ελέγχου Πίεσης και Ρύθμισης Πίεσης (Ανάλυσης Πιεζομετρικού Δικτυώματος Χαμηλής Ζώνης (ΧΖ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΖΩΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500	ΥΔΡ.3.4

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑΣ 5, ΘΕΣΣΗΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54352 ΤΗΛ: 2310 820403

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Tagres Nikolaos

Digitally signed by Tagres Nikolaos
Date: 2019.01.22 14:37:05 +02'00'

ΕΛΕΓΘΗΚΗΣ ..../..../2019	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ..../..../2019	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ..../..../2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΠΡΟΕΣΤΩΣΑ Τ.Υ.Ν.Ε.	Ο ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΣΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗ Ημερομηνία: 2019.01.23 14:22:27 +02'00'	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ημερομηνία: 2019.01.24 ΤΕΩΡΗΣΗ-ΚΥΤΗΡΙΟ	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία: 2019.01.24 14:32:37 +02'00' ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΚΛΑΝΑΤΗΣ
ΣΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' ΒΑΘ.	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' ΒΑΘ.	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' ΒΑΘ.

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ