ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

- Αναφαιστοτρωμένη οδός: ρωμαιόδρομος, χρηκιόδρομος, χέρσο, τσιμεντόδρομος Πακοΐστριανα
- Κράσπεδο
- Υφιστάμενη περίφραξη από ΟΣΕ - Μονοδρόμους - Τσιμπί
- Υφιστάμενο κτίριο (Δημόσιο Πακοκτιστής ή Δημόσιο Κεραμοκτιστής ή Μονώροφο Λαμαρινοκτιστής)
- ΔΕΗ,ΟΤΕ, Φωτισμός
- Υφιστάμενες σχάρες
- Υφιστάμενο φρεάτιο
- Φυσή τροχιοδ
- Πλάι τροχιοδ
- Όριο ρέματος δανιαής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

- Ζώνη Υδροδότησης Δεξ. Ψωμά
- Ζώνη Υδροδότησης Δεξ. Παυλίδη 1 (Ύψηλή Ζώνη)
- Ζώνη Υδροδότησης Δεξ. Παυλίδη 2 (Χαμηλή Ζώνη)
- Ζώνη Υδροδότησης Πύργου 100
- Ζώνη Υδροδότησης Πύργου 500
- Όριο ρυμοτομικού σχεδίου δανιαής
- Όριο οικισμού με απόφαση Νομάρχη
- Όρια πολεοδομικών ενοτήτων Ι - ΙΙΙ
- 22 Καμπύλες ίσεως σε m (ανά 5m)

- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø63mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø90mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø110mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø125mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø140mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø160mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø180mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø200mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø225mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού Χαλυβδοσωλήνα PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Ø140mm με κλάση 12,5atm
- Βαρυτικός αγωγός εξωτερικού υδρομονίου Ø280, Ø225, Ø200

Κόμβος αγωγού με κατεύθυνση ροής

- Ονομασία κόμβου
- Απόλυτο υψόμετρο εδάφους
- Διαθέσιμο πιεζομετρικό φορτίο

- Φρεάτιο Ελέγχου Πίεσης (ΦΜΑ)
- Τοπικό αντλιοστάσιο ανύψωσης (booster)
- Σύμφωνα συνέχισης σε θέσης αφιλοτιμοποιούς αλλαγής κατεύθυνσης αγωγού από άσπλα σκυρόδεμα
- Χειροδίφτη δικλείδα φρεατίου έμμεσου χαρακτήρα δικλείδων σπηνδυνωτής (bouche à clé)
- Πυροσβεστικός κρουνός
- Εκκινητής σε φρεάτιο έμμεσου χαρακτήρα δικλείδων εκκένωσης (bouche à clé)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ:
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΖΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΛΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΟΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΥΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΑ) ΠΥΛΑΙΑΣ Α ΑΠΟ 11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1.000	ΥΔΡ.ΕΣ.Δ.2.8

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣ.ΟΥΓΑΣ 212, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Τ.Κ.55133, ΤΗΛ: 2310 414133
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
FOTIOS KANDYLAS
Digitally signed by FOTIOS KANDYLAS
Date: 2021.10.28 18:42:35 +03'00'

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ..... / 10 - 2021	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ..... / 10 - 2021	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ..... / 10 - 2021
Ο ΕΠΒΑΛΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Υ.Ε.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ Τ.Υ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZIWON CHORIS Ημερομηνία: 2021.11.01 ΧΟΡΗΣ ΖΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKI TSOMPANI Ημερομηνία: 2021.11.02 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IGNATIOS KARAKAMITSIOS Ημερομηνία: 2021.11.02 10:23:18 EET ΚΑΡΑΚΑΜΙΤΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΤΡΙΤΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ