



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2022

Α.Π. : 417496/8594

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
25^{ης} Μαρτίου 17
Τ.Κ. 57010 Ασβαστοχώρι Θεσσαλονίκη

Ταχ.Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Ε. Παπαδόπουλος
Τηλ. : 2313 / 325.580
E-mail : e.papadopoulos@pkm.gov.gr
Fax. :

ΘΕΜΑ : Κατάταξη του έργου με τίτλο «Υφιστάμενο Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Εξοχής της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

Σχετ.:

1. Η με Α.Π. **81320+77909/1-12-2016** Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2. Ο **N. 1650/86** (ΦΕΚ 160Α'/18-10-86) "Για την προστασία του περιβάλλοντος" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Ο **N.4014/2011** (ΦΕΚ 21 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Η **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022** (ΦΕΚ 841/ Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)."
5. Ο **N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-07-2021)** Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
6. Την υπ. αρ. πρ. 2785/06-06-2022 κατάθεση φακέλου για κατάταξη του έργου του θέματος από την Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (αρ. πρ. δικό μας 417496/8594/09-06-2022). Σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο και την τεχνική περιγραφή (6^ο σχετικό), το υπό εξέταση έργο αφορά στο Υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Εξοχής της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη.

Το νερό που οδηγείται στο δίκτυο ύδρευσης Εξοχής από τις υποδομές της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι η μοναδική πηγή υδροδότησης του οικισμού στην υφιστάμενη κατάσταση. Για την αποφυγή έκτακτων καταστάσεων σε περίπτωση βλάβης των υποδομών της ΕΥΑΘ ΑΕ, και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο οικισμός της Εξοχής να μείνει χωρίς νερό, θα ενσωματωθεί στο εξωτερικό δίκτυο της Εξοχής και η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση ΠΟΛΥΖΟΒΑ, μετά του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού.

Το νερό της γεώτρησης παρουσιάζει ποιοτικά προβλήματα κυρίως λόγω υψηλής συγκέντρωσης χρωμίου (Cr) και για τον λόγο αυτό δε συμμετείχε στην υδροδότησης της Εξοχής. Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα του 2021 (Κωδικός 98936) "ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΡΡΗΓΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ", η συγκέντρωση του χρωμίου (Cr) στο νερό της γεώτρησης Πολύζοβα οφείλεται σε γεωγενή αίτια ενώ δεν ξεπερνά το όριο των 50 µg/L (Οδηγία 98/83/ΕΚ). Με την νέα οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ορίστηκε παραμετρική τιμή χρωμίου 25 µg/l η οποία πρέπει να επιτυγχάνεται το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2036. Η παραμετρική τιμή για το χρώμιο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία είναι 50 µg/l. Για την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της γεώτρησης Πολύζοβα θα τοποθετηθεί σύστημα επεξεργασίας με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 295.650 m³/γ.

Η μονάδα επεξεργασίας έχει λάβει την υπ'αρ. πρωτ. 206970/4148/11-4-2022 υπαγωγή σε ΠΠΔ (ΑΔΑ: 6ΛΠ87ΛΛ-2ΑΓ) από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θ.

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Εξοχής υδροδοτείται από τις υποδομές της ΕΥΑΘ ΑΕ και σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 78331/29-11-2016 άδεια χρήσης νερού (ΑΔΑ: ΩΠΒΕΟΡ1Υ-ΠΞΟ). Το νερό της ΕΥΑΘ ΑΕ φτάνει έως και το Α/Σ του εξωτερικού δικτύου της Τ.Κ. Εξοχής, στη θέση ΕΚΟ και στη συνέχεια, μέσω του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Εξοχής υδροδοτείται ο ομώνυμος οικισμός.

Το υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Εξοχής αποτελείται από:

- ✓ το Α/Σ στη θέση ΕΚΟ
- ✓ τις 2 δεξαμενές στη θέση ΠΟΛΥΖΟΒΑ (Δ1) και ΚΟΣΤΑ ΜΠΟΝΤΑ (Δ2)
- ✓ τον καταθλιπτικό προσαγωγό από Α/Σ ΕΚΟ και έως τη δεξαμενή στη θέση ΠΟΛΥΖΟΒΑ (Δ1)
- ✓ τον προσαγωγό βαρύτητας που συνδέει τις δύο δεξαμενές ΠΟΛΥΖΟΒΑ (Δ1) και ΚΟΣΤΑ ΜΠΟΝΤΑ (Δ2) και οδηγεί το νερό του Α/Σ ΕΚΟ στο εσωτερικό δίκτυο της ΕΞΟΧΗΣ

Στο δίκτυο θα ενσωματωθεί και η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση ΠΟΛΥΖΟΒΑ, μέσω του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού που θα οδηγεί το νερό της γεώτρησης στη δεξαμενή στην ομώνυμη θέση.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής ΠΟΛΥΖΟΒΑ είναι 100 m³, αντί 200 m³ που αναγράφεται στην υπ'αρ. πρωτ. 78331/29-11-2016 άδεια χρήσης νερού.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής ΚΟΣΤΑ ΜΠΟΝΤΑ είναι 600 m³.

Το νερό των δεξαμενών οδηγείται στο εσωτερικό δίκτυο της Εξοχής μέσω υφιστάμενων αγωγών, για το οποίο υπάρχει βεβαίωση απαλλαγής από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Εξοχής βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 "περί διατήρησης της βιοποικιλότητας", όπως αυτές αναθεωρήθηκαν με την ΚΥΑ 50743/15-12-2017 (ΦΕΚ 4432Β') "Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000" και σύμφωνα με το απόσπασμα κτηματολογίου.

Σύμφωνα με το απόσπασμα δασικού χάρτη, το έργο βρίσκεται εντός περιοχών που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Έλαβε θετική γνωμοδότηση από τη Δ/νση Δασών Θεσ/κης, η οποία αποτελεί και έγκριση επέμβαση σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 3 της ΚΥΑ 15277/9-4-2012 (ΦΕΚ 1077 β').

Σύμφωνα με την ΥΑ 17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841Β'), το συνολικό έργο (Α/Σ, γεώτρηση, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς,) ανήκει στην ομάδα 2η "Υδραυλικά έργα" – Παράρτημα II και η κατάταξη των επί μέρους έργων έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση η απολήψιμη ποσότητα νερού από τη γεώτρηση παροχής 45 m³/h, για 18h λειτουργία είναι 295.650 m³/γ (300.000 m³/έτος $\geq V > 100.000$ m³/έτος).

Η γεώτρηση βρίσκεται εκτός ορίων υδροτοπικών εκτάσεων και απέχει από όρια λιμνών και από τη θάλασσα απόσταση > 1.000m.

Η γεώτρηση βρίσκεται εκτός περιοχής NATURA 2000 και εντός του διαχειριστικού σχεδίου με κωδ. EL10

Γεωτρήσεις με ετήσια απολήψιμη ποσότητα μικρότερη των 300.000 m³/έτος (κατηγορίας Β'), που ευρίσκονται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, εξαιρούνται από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση η συνολική χωρητικότητα των υφιστάμενων δεξαμενών ανέρχεται σε 700 m³

Υδατοδεξαμενές με όγκο μικρότερο των 10.000 m³ δεν κατατάσσονται στους πίνακες της 5^{ης} σχετικής Υ.Α.

Για την κατάταξη των αγωγών του δικτύου ύδρευσης λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις α), β), ε) και ζ) του είδους έργου με α/α 7 των υδραυλικών έργων της ΥΑ 17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841Β') και συγκεκριμένα:

- ✓ Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, δεν κατατάσσονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στο ΣΛ(παρατήρηση ζ)
- ✓ Το ΣΛ υπολογίζεται με άθροιση των L των επιμέρους τμημάτων (παρατήρηση ε)
- ✓ Ως ισοδύναμο μήκος (L) τμήματος αγωγού εσωτερικής (καθαρής) διατομής (S) $\leq 0,05$ m² λαμβάνεται το πραγματικό μήκος του επί το λόγο S/0,05, όπου ως S λαμβάνεται η αδιάστατη τιμή της διατομής (υπολογισμένης σε m²) (παρατήρηση α)
- ✓ Ως L τμήματος αγωγού με $0,05$ m² $< S \leq 1$ m² λαμβάνεται το πραγματικό του μήκος πολλαπλασιαζόμενο με τους ακόλουθους κατά περίπτωση συντελεστές, εφαρμοζόμενους σωρευτικά σε περίπτωση που το τμήμα εμπίπτει σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις (παρατήρηση β):
 - αα) Επί 2 για τμήματα εκτός οδών και ερεισμάτων τους
 - ββ) Επί 2 για τμήματα εντός περιοχών Natura 2000
 - γγ) Επί 1,5 για τμήματα κλειστών αγωγών επιφανειακών ή εντός θάλασσας, ή ανοικτών αγωγών (μη καλυμμένες τάφροι, διώρυγες, υδραύλακες κλπ)
 - δδ) Επί 3 για τμήματα εντός αιγιαλού.

Το υπό μελέτη δίκτυο ύδρευσης βρίσκεται εκτός θάλασσας και αιγιαλού. Όλοι οι αγωγοί είναι κλειστοί και υπόγειοι και οδεύουν κατά τμήματα εντός, εκτός οικισμού και εκτός περιοχών NATURA 2000 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΑΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ Ή ΟΧΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000					
ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	ΔΙΑΤΟΜΗ (Φ) mm	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (l) m	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (m)	ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ(m)	ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ(m)
Α/Σ ΕΚΟ – Δ1	140	130		130	
Δ1-Δ2	140	2.778,47	1.103,45	1.354,69	320,33
Γ-Δ1	90	85		85	-
ΣΥΝΟΛΟ		2.9993,47	1.103,45	1.569,69	320,33

Για την κατάταξη των αγωγών λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- Οι αγωγοί εντός ρυμοτομικού σχεδίου δεν κατατάσσονται και δε λαμβάνονται υπόψη στο ΣL (παρατήρηση ζ)
- Οι αγωγοί με $\Phi 125$ και $\Phi 110$ έχουν $S \leq 0,05 \text{ m}^2$, οπότε το L είναι το πραγματικό μήκος l του αγωγών επί το λόγο $S/0,05$

Σημειώνεται ότι στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης δεν υπάρχουν αγωγοί με $S \geq 0,05 \text{ m}^2$.

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το ΣL των αγωγών του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.

ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ l (m)	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ l (m)	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ l (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΑΚΤΙΝΑ r (m)	ΔΙΑΤΟΜΗ S (m ²)	ΙΣ. ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ $S \leq 0,05$ m ² L (m)
				Φ (mm)	Φ (m)			
Α/Σ ΕΚΟ – Δ1	130,00							
			130,00	140	0,140	$r = \Phi/2$ 0,070	$S = \pi r^2$ 0,015	$L = l * S/0,05$ 40,0
Δ1-Δ2	2.778,47							
		1.103,45	1.354,69	140	0,140	0,070	0,015	515,4
Γ-Δ1	85,00							
			85,00	90	0,090	0,045	0,006	10,8
ΣΥΝΟΛΟ	2.9993,47							
		1.103,45	1.569,69				$S \leq 0,05$ m ²	566,3
							ΣL	566,3 < 2.000
Εφαρμογή παρατηρήσεων α), ε) και ζ) του είδους έργου με α/α 7 των υδραυλικών έργων της ΥΑ 37674/10-8-2016 (ΦΕΚ 2471Β')								
							Εξάφρεση από ΕΠΟ	

Με την **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022** «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)",

το έργο του θέματος εντάσσεται στην 2^η ομάδα «Υδραυλικά έργα», στον α/α 7 "Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ. ".

Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται το συνολικό ΣΛ = 566,3 m. Έργο με ΣΛ μικρότερο των 2.000 m δεν κατατάσσεται στους πίνακες της 4ης σχετικής ΥΑ

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου (6^ο σχετικό), **για το έργο του θέματος προκύπτει ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.**

Ο κύριος του έργου έχει την υποχρέωση να τηρεί τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας. Για την εκρίζωση δένδρων και γενικά την απομάκρυνση βλάστησης θα πρέπει να λάβει γνώση το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και πιθανά να εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση.

Η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως όρος στη Σύμβαση ανάθεσης έργου (αρ.7, παρ.3, εδαφ β.1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10) και σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της περίσσειας των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικό τόπο. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη καθώς και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων (αρ.66, παρ.1 του Ν.4819/21)

Το παρόν αφορά αποκλειστικά τις προγραμματισμένες εργασίες, όπως περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο και

- Δεν υποκαθιστά και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση πιθανών άλλων απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από άλλους φορείς (π.χ. έγκριση επέμβασης από αρμόδια Δασική υπηρεσία κ.λ.π.)
- Δεν αναφέρεται και δεν εξετάζει τυχόν άλλες εργασίες ή κατασκευές που μπορεί να πραγματοποιηθούν εντός της διαδικασίας του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αρχή, για τα οποία εάν απαιτείται σχετική αδειοδότηση ή άλλου είδους έγκριση θα πρέπει να ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Δίνεται χωρίς να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων των εγκαταστάσεων, ούτε υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες συμφωνίες με δικαιούχους των εκτάσεων αυτών, ούτε ελέγχει τις απαιτούμενες αποστάσεις.
- Κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28,29,30 του Ν. 1650/86 «Περί προστασίας του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4819/2021 καθώς και του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ_{Χ.Α.}
2. Φ_{Δ.Κ.}
3. Παπαδόπουλος Ε.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

